# ACCUKABEL

## ACCUKABEL:

1 x 10mm², 1 x 16mm², 1 x 25mm², 1 x 35mm², 1 x 50mm², 1 x 70mm², 1 x 95mm², 1 x 120mm²

## CONSTRUCTIE

Geleider Elektrolytisch / gegloeid koper (Class 6)
Isolatie(om geleider) PVC (Natuurlijk)
Isolatie mantel NBR PVC (RAL 3000 Rood / RAL 9005 Zwart / RAL 2008 Oranje)

| | Artikel nummer | Oppervlakte [mm²] | Doorsnede [mm] | max R [Ω/km] | Maximale stroomsterkte [A] | gewicht kabel [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel diameter (± 5%) | 3399910/r/z/o | 10 | 7,9 | 1,91 | 64 | 134 |
| | 3399916/r/z/o | 16 | 9,20 | 1,21 | 84 | 191 |
| | 3399925/r/z/o | 25 | 10,40 | 0,78 | 114 | 274 |
| | 3399935/r/z/o | 35 | 11,30 | 0,544 | 139 | 376 |
| | 3399950/r/z/o | 50 | 13,10 | 0,386 | 169 | 531 |
| | 3399970/r/z/o | 70 | 15,30 | 0,272 | 213 | 737 |
| | 9530095/r/z/o | 95 | 17,40 | 0,206 | 264 | 965 |
| | 3399120/r/z/o | 120 | 19,60 | 0,161 | 307 | 1248 |

Buig Radius: x10 buiten diameter voor vaste plaatsing

## KABEL OPSCHRIFT

DGR [CROSS SECTION] IEC 245-6 WW/YYYY CE [METER MARK] [LOTNO-PART NO]

## TECHNISCHE EN ELEKTRISCH EIGENSCHAPPEN (20 ˚C)

Werkspanning: 0.6 / 1 kV
Testspanning : 3.5 kV
Temperatuur bereik: -40 ˚C + 70 ˚C
Vlamverspreiding:IEC 60332-1-2
Normeringen :
IEC 60811-1-1 isolatie en mantel materiaal, standaard test methodes; IEC 60228 Geleider van geïsoleerde kabel; IEC 62230 Elektrische kabel vonk test; IEC 60060-1 Hoogspanning test technieken